

BJÄLKLAG

Bottenbjälklag utföres med betongplatta enligt K-ritning.

Mellanbjälklag utföres av trä enligt K-ritning.

YTTERTAK

Takbjälklag utföres av trä enligt K-ritning.

INNERVÄGGAR

Regelväggar enligt K-ritning.

VIRKE

Allt virke skall vara råhyvlat.

Allt trä mot murverk impregneras.

Virkeskvalitet "Övrigt konstruktionsvirke" där ej annat anges.

TÄTNING I YTTERVÄGGAR

Mellan intilliggande stolpar tätas med skumplastremsa 15 x 25 mm.

Mellan stolpe-karm resp. kottling-karm drevas med mineralull.

PROTOKOLL, INTYG, MM

Entreprenören skall till kontrollanten överlämna följande handlingar i 1 ex.:

1. Siktcurvor över använda ballastmaterial för betong.
2. Blandningsprotokoll för de betongkvalitéer som skall komma till användning.
3. Pålningsprotokoll.
4. Provningsintyg över:
 - a. betonghållfasthet
 - b. betongens vattentäthet
 - c. murstenshållfasthet.

BYGGNADSNÄMNDEN VÄSTERÅS
INKOM DEN
06. 05. 70
BESLUT