



ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL. RITN. 99:01
BETONGKVALITET: BTG II K250 STD
ARMERINGSKVALITET: Ks40
GRUNDBALKAR ENL. RITN. 19:11
GRUNDETALJER — 19:12

TÄCKANDE BETONGSKIKT:
VID GJUTNING DIREKT MOT MARK MIN. 50 MM
BYGGEN DELAR UTVÄNDIGT ELLER — 30 —
UNDER MARK — 20 —
BYGGEN DELAR I ÖVRIGT — 20 —

NYTTIG LAST 150 Kp/m²