



GRUNDPLATTA C2, PLATTA PÅ MARK  
1:50

ALLMÄNNA ANVISNINGAR ENL. RITN. 99:01  
BETONGKVALITET: BTG II K 250 STD  
ARMERINGSKVALITET: K 500  
GRUNDBALKAR ENL. RITN. 19:11  
GRUNDETALJER ENL. RITN. 19:12

TÄCKANDE BETONGSKIKT:  
VID GJUTNING DIREKT MOT MARK MIN. 50 MM.  
BYGGN. DELAR UTVÄNDIGT ELLER  
UNDER MARK  
BYGGNADELSDELAR ÖVRIGT  
NYTTIG LAST 150 KP/M<sup>2</sup>  
Ø MARK MAX = 0,2 KP/CM<sup>2</sup>

INGENIÖRSFIRMA THALEN OCH HÄLLERSTAM AB BRÄNNINGVÄGEN 12 TEL. 08/91 00 20 JOHANNESSHÖV		RÖNNBY, V. VÄSTERÅS. S-RADUSGRUPP GRUNDPLATTO C1, C2	
RITAD P.O. KONSTR. E.G. GRANSKAD K. Hillerström	SKALA 1:50	ARB. NR. RITN. NR. K 19:07	REV. ANT. REVIDERINGEN AVSEER SIGN. DATUM